

平成 30 年度 東山クリーンセンター空気圧縮機整備補修工事 仕様書

- 1 工事名 平成 30 年度 東山クリーンセンター空気圧縮機整備補修工事
- 2 工事場所 中野市大字中野 1308 番地 1 東山クリーンセンター
- 3 工期 契約締結日から平成 30 年 12 月 21 日まで
- 4 各空気圧縮機の仕様及び台数

(1) 計装用空気圧縮機 2 台

コベルコ・コンプレッサ(株)製

型式 FE640WD-VXM (水冷式・ドライヤー一体型)

起動方式 インバータ

吐出空気量 5.4~6.4 m³/min

吐出圧力 0.69~0.39Mpa

電源電圧 400V/60Hz

(2) 集じん用空気圧縮機 2 台

コベルコ・コンプレッサ(株)製

型式 VS-1400WDⅡ-75 (水冷式・ドライヤー一体型)

起動方式 インバータ

吐出空気量 11.95~14.0 m³/min

吐出圧力 0.85~0.6Mpa

電源電圧 400V/60Hz

5 作業内容

- (1) コベルコ・コンプレッサ(株)製 FE-640WD-VXM、VS-1400WDⅡ-75 の 1 年毎点検整備及び 2 年毎点検整備、並びに消耗品部品交換を行う。
- (2) 部品交換や機器調整について、運転中もしくは停止中でなければできない等制約がある場合、組合と協議のうえ作業すること。
- (3) 中央制御室と連絡を取り合い、炉運転、燃焼空気制御、排ガス制御等に影響を及ぼさないように注意すること。
- (4) 見積部品以外で交換や補修を要する箇所があった場合、別途見積のうえ作業を行うものとする。
- (5) 発生材については適正な処分を行うこと。