

【燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。】

【集じん器に流入する燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。】

【煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。】

測定項目	炉	令和6年									令和7年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の 燃焼ガス温度(°C)	1号炉												
	2号炉	922											
集じん器に流入する 燃焼ガス温度(°C)	1号炉												
	2号炉	160											
煙突から排出される 排ガス中の 一酸化炭素濃度(ppm)	1号炉												
	2号炉	7											

連続測定のため各月の平均値

1
連続測定結果については、事業所での閲覧とします。

【煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。】

号 炉	採取年月日	ばいじん	いおう酸化物	いおう酸化物	窒素酸化物	塩化水素	湿り排ガス量	酸素濃度	水分	ダイオキシン類	
		g/m ³ N	ppm	K値	ppm	ppm	m ³ N/h	%	%	ng-TEQ/m ³ N	分析年月日
	国の排出基準	0.15	—	17.5	250	430	—	—	—	1.00	
	東山クリーンセンター 公害防止基準	0.04	—	1.00	200	150	—	—	—	1.00	
1											
2											
1											
2											

3 採取場所：煙突測定口

【処分した一般廃棄物の各月ごとの種類(当該一般廃棄物に基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量】

(単位 t)

種 類	令和6年									令和7年			計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物	18.86												18.86
飛 灰	23.3												23.3
焼却灰	58.72												58.72
計	100.88												100.88

※ 平成23年1月から焼却灰の一部(約2分の1)を再資源化のため搬出しています。

【埋立処分開始後、二以上の場所から採取された地下水検査項目等について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。】

検査項目	基準値 単位mg/L	検体採取場所 モニタリング井1	検体採取場所 モニタリング井2	検体採取場所 モニタリング井1	検体採取場所 モニタリング井2
		採取年月日	採取年月日	採取年月日	採取年月日
		結果の得られた年月日	結果の得られた年月日	結果の得られた年月日	結果の得られた年月日
アルキル水銀	検出されないこと。				
総水銀	0.0005以下				
カドミウム	0.003以下				
鉛	0.01以下				
六価クロム	0.05以下				
砒素	0.01以下				
全シアン	検出されないこと。				
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと。				
トリクロロエチレン	0.03以下				
テトラクロロエチレン	0.01以下				
ジクロロメタン	0.02以下				
四塩化炭素	0.002以下				
1,2-ジクロロエタン	0.004以下				
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下				
1,2-ジクロロエチレン	0.04以下				
1,1,1-トリクロロエタン	1以下				
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下				
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下				
チウラム	0.006以下				
シマジン	0.003以下				
チオベンカルブ	0.02以下				
ベンゼン	0.01以下				
セレン	0.01以下				
1,4-ジオキサン	0.05以下				
塩化ビニルモノマー	0.002以下				

【浸出液処理設備の放流水の排水基準等に係る項目((2)に規定する項目を除く。)について、一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。】

検査項目	許容限度 単位mg/L	検体採取場所 放流ピット	検体採取場所 放流ピット
		採取年月日	採取年月日
		結果の得られた年月日	結果の得られた年月日
カドミウム及びその化合物	0.03以下		
シアン化合物	1以下		
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNIに限る。)	1以下		
鉛及びその化合物	0.1以下		
六価クロム化合物	0.5以下		
砒素及びその化合物	0.1以下		
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005以下		
アルキル水銀化合物	検出されないこと。		
ポリ塩化ビフェニル	0.003以下		
トリクロロエチレン	0.3以下		
テトラクロロエチレン	0.1以下		
ジクロロメタン	0.2以下		
四塩化炭素	0.02以下		
1,2-ジクロロエタン	0.04以下		
1,1-ジクロロエチレン	1以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4以下		
1,1,1-トリクロロエタン	3以下		
1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下		
1,3-ジクロロプロペン	0.02以下		
チウラム	0.06以下		
シマジン	0.03以下		
チオベンカルブ	0.2以下		
ベンゼン	0.1以下		
セレン及びその化合物	0.1以下		
ほう素及びその化合物	50以下		
ふつ素及びその化合物	15以下		
1,4-ジオキサン	0.5以下		
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200以下		
ノルマルヘキサン抽出物質 鉱油	5以下		
ノルマルヘキサン抽出物質 動植物油脂類	30以下		
フェノール類	5以下		
銅	3以下		
亜鉛	2以下		
溶解性鉄	10以下		
溶解性マンガン	10以下		
クロム	2以下		
燐含有量	16以下		
大腸菌群数	3000以下 (単位:個/cm)		

【埋立処分開始後に、一年に一回以上二以上の場所から採取された当該地下水のダイオキシン類の濃度を測定し、かつ、記録すること。】

採取年月日	結果の得られた年月日	基準値 単位pg-TEQ/L	検体採取場所	
			モニタリング井1	モニタリング井2
		1以下		
		1以下		

【浸出液処理設備の放流水のダイオキシン類に係る水質検査を一年に一回以上行い、かつ、記録すること。】

採取年月日	結果の得られた年月日	検体採取場所	基準値 単位pg-TEQ/L	結果 単位pg-TEQ/L
			10以下	

水質検査 検体採取場所

大俣最終処分場

- ① 放流水 放流ピット
- ② 浸出水 計量槽
- ③ 地下水 モニタリング井1
- ④ 地下水 モニタリング井2
- ⑤ 地下水 ポンプ小屋



【残余の埋立容量について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。】

測定年月日	残余容量 m3

【浸出液処理設備に保有水等集排水設備により集められた保有水等を流入させるために設ける導水管又は当該浸出液処理設備の配管(以下「導水管等」という。)の凍結による損壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置が講じられていること】

・当該点検を行つた年月日及びその結果

・点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異常が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容

点検年月日	結果	措置を講じた年月日	措置内容

※当該部分は、凍結による損壊のおそれないため防凍のための措置なし。

【地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。】

・当該措置を講じた年月日及び当該措置の内容

措置を講じた年月日	措置内容